

Kurzbeurteilung

Objekt : **Trinkwasserkontrolle Wettswil**
Auftraggeber: Gemeinde Wettswil
Auftrags-Nr. Bachema: 20151430
Datum der Probenahme: 12. März 2015

Bachema AG
Rütistrasse 22
Postfach
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor für
die Prüfung von
Umweltproben
(Wasser,
Boden, Abfall)
Akkreditiert nach
ISO 17025/STS
Nr.064

Proben-Nr. Bachema	Entnahmestelle	Chemischer Befund	Bakteriologische Trinkwasserqualität
5670	Reservoir Strumberg, Quelle Uetliberg vor UV-Anlage	Gesamthärte 36.1 °fH („hart“); der Nitrat-Wert ist günstig niedrig, der gelöste, organische Kohlenstoff (DOC-Wert) liegt im empfohlenen Erfahrungsbereich und leicht tiefer als bei den Netzstellen; chemisch einwandfrei.	Rohwasser
5672	Netzstelle untere Druckzone Gemeindehaus	Gesamthärte 35.1 °fH („hart“); der Nitrat-Wert ist günstig niedrig, der gelöste, organische Kohlenstoff (DOC-Wert) liegt im Erfahrungsbereich; chemisch einwandfrei.	hygienisch einwandfrei
5673	Netzstelle obere Druckzone Friedhofgebäude	Gesamthärte 33.2 °fH („hart“); der Nitrat-Wert ist günstig niedrig, der gelöste, organische Kohlenstoff (DOC-Wert) liegt im Erfahrungsbereich; chemisch einwandfrei.	hygienisch einwandfrei