

## Kurzbeurteilung

**Objekt :** **Trinkwasserkontrolle Wettswil**  
**Auftraggeber:** Gemeinde Wettswil  
**Auftrags-Nr. Bachema:** 20141517  
**Datum der Probenahme:** 20. März 2014

Bachema AG  
Rütistrasse 22  
Postfach  
CH-8952 Schlieren

Telefon  
+41 44 738 39 00  
Telefax  
+41 44 738 39 90  
info@bachema.ch  
www.bachema.ch

Chemisches und  
mikrobiologisches  
Labor für  
die Prüfung von  
Umweltproben  
(Wasser,  
Boden, Abfall)  
Akkreditiert nach  
ISO 17025/STS  
Nr.064

Proben-Nr. Bachema	Entnahmestelle	Chemischer Befund	Bakteriologische Trinkwasserqualität
6795	Reservoir Strumberg, Quelle Uetliberg vor UV-Anlage	Gesamthärte 36.0 °fH („hart“); der Nitrat-Wert ist günstig niedrig, der gelöste, organische Kohlenstoff (DOC-Wert) liegt im empfohlenen Erfahrungsbereich und leicht tiefer als bei den Netzstellen; chemisch einwandfrei.	Rohwasser
6797	Netzstelle untere Druckzone Gemeindehaus	Gesamthärte 34.1 °fH („hart“); der Nitrat-Wert ist günstig niedrig, der gelöste, organische Kohlenstoff (DOC-Wert) liegt im Erfahrungsbereich; chemisch einwandfrei.	hygienisch einwandfrei
6798	Netzstelle obere Druckzone Friedhofgebäude	Gesamthärte 33.9 °fH („hart“); der Nitrat-Wert ist günstig niedrig, der gelöste, organische Kohlenstoff (DOC-Wert) liegt im Erfahrungsbereich; chemisch einwandfrei.	hygienisch einwandfrei